

oznaczenie sprawy: PWIK.FOT.1/05/2017

Orneta, dnia 26.05.2017 r.

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "PWIK" Sp. z o.o.  
Ul. Mickiewicza 10  
11-130 Orneta

**Wykonawcy ubiegający się o  
udzielenie zamówienia**

**Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych o mocach 30 kW i 40 kW na potrzeby oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w Orniecie. ”**

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 stawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. DZ.U. z 2015, poz. 2164 ze zm), Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie Nr 1**

Czy Zamawiający dopuszcza montaż mniejszej liczby modułów fotowoltaicznych o wyższej mocy jednostkowej (np. 270 W) przy jednoczesnym zachowaniu mocy instalacji określonej w przetargu?

**Odpowiedź Nr 1**

Zgodnie z SIWZ z treścią opisu przedmiotu zamówienia, zaproponowane urządzenia muszą gwarantować dwie instalacje o mocy 30 kWp na potrzeby SUW oraz o mocy 40 kWp na potrzeby oczyszczalni ścieków oraz spełnienie wskaźnika rezultatu planowanej średniorocznej ilości wyprodukowanej energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne w wysokości 65,09MWh.

**Udzielone powyżej odpowiedzi, wyjaśnienia** należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty oraz ustalaniu ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia zostaną przekazane Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem ewix.eu zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp.

Zatwierdził:

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
„PWIK” Spółka z o.o.  
11-130 Orneta, ul. Mickiewicza 10  
tel. (055) 242 14 62 i 242 14 15  
REGON 170399929, NIP 582-000-34-25  
KRS: 0000120029

PREZES ZARZĄDU  
Mariusz Serzyński