

oznaczenie sprawy: PWIK.FOT.1/05/2017

Orneta, dnia 02.06.2017 r.

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "PWIK" Sp. z o.o.
Ul. Mickiewicza 10
11-130 Orneta

**Wykonawcy ubiegający się o
udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych o mocach 30 kW i 40 kW na potrzeby oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w Orniecie. ”

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 stawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. DZ.U. z 2015, poz. 2164 ze zm), Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów o większej mocy od 250Wp przewidzianych w projekcie? Jeśli tak prosimy o podanie mocy minimalnej i maksymalnej jakie mają spełniać poszczególne instalacje.

Odpowiedź nr 1

Odpowiedzi udzielono przy piśmie z dnia 26.05.2017, 31.05.2017 r tj Zgodnie z SIWZ z treścią opisu przedmiotu zamówienia, zaproponowane urządzenia muszą gwarantować dwie instalacje o mocy 30 kWp na potrzeby SUW oraz o mocy 40 kWp na potrzeby oczyszczalni ścieków oraz spełnienie wskaźnika rezultatu planowanej średniorocznej ilości wyprodukowanej energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne w wysokości 65,09MWh.

Pytanie 2.

Czy w przypadku trzech instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 40kWp Zamawiający przewiduje podłączenie ich do sieci energetycznej jako jednej instalacji? W przypadku instalacji o mocy równej lub większej od 40kW przestają być one kwalifikowane jako mikroinstalacje i ich budowa wymaga spełnienia dodatkowych formalności takich jak uzyskanie pozwolenia na budowę.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający jednoznacznie określił w SIWZ wymagania jakie muszą spełniać zaproponowane urządzenia

Pytanie 3.

Czy do zadań Wykonawcy należy wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej?

Odpowiedź nr 3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w rozdziale III SIWZ

Pytanie 4.

Prosimy o opisanie oczekiwań Zamawiającego dotyczących „komputerowego systemu nadzoru”.

Odpowiedź nr 4

Komputerowy system nadzoru winien umożliwić zdalny podgląd instalacji i dostęp do wszystkich danych.



Ponadto Zamawiający wprowadza w opisie przedmiotu zamówienia Rozdział III w pkt 3) wykonanie – na końcu punktu dodatkowy zapis o treści:

- wykonanie i zamontowanie dwóch tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumencie – „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”, adres strony internetowej :

<http://rpo.warmia.mazury.pl/plik/69/podręcznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji>

Udzielone powyżej odpowiedzi, wyjaśnienia jak również dodatkowy zapis w rozdziale III pkt 3 SIWZ należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty oraz ustalaniu ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia zostaną przekazane Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ oraz zamieszone na stronie internetowej Zamawiającego zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp.

Zatwierdził:

.....PREZES Zarządu.....
Mariusz Skrzyński

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
„PWIK” Spółka z o.o.
11-130 Orneta, ul. Mickiewicza 10
tel. (055) 242 14 62 i 242 14 15
REGON 170399929, NIP 582-000-34-25
KRS: 0000120029